

Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji zlokalizowanych w zakładzie FO Dębica S.A.**I. Wydział Produkcji Mediów Technologicznych**

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji		
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	mg/m ³ _u	kg/h
1.	Kocioł parowy nr 1 FM-120	Z-6/EC II/2	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	-
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		
			pył	50	-
2.	Kocioł parowy nr 2 FM-120	Z-6/EC II/3	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	-
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		
			pył	50	-
3.	Kocioł parowy nr 3 FM-120	Z-6/EC II/4	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	-
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		
			pył	50	-
4.	Kocioł parowy nr 4 FM-120	Z-6/EC II/5	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	-
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		
			pył	50	-
5.	Spawalnica	PI/E/ E1	dwutlenek azotu	-	0,00050
			pył ogółem	-	0,01150
			pył zaw. PM10	-	0,01150
			pył zaw. PM2,5	-	0,01150
6.	Silnik pompy pożarowej nr 1	PI/ES/E1	dwutlenek azotu	-	1,4812
			pył ogółem	-	0,4747
			pył zaw. PM10	-	0,4747

			pył zaw. PM2,5	-	0,4747
			tlenek węgla	-	0,0593
7.	Silnik pompy pożarowej nr 2	PI/ES/E2	dwutlenek azotu	-	1,4812
			pył ogółem	-	0,4747
			pył zaw. PM10	-	0,4747
			pył zaw. PM2,5	-	0,4747
			tlenek węgla	-	0,0593
8.	Zbiornik oleju opałowego	EC-II/E6	węgl alif. do C12	-	0,045
			węglowodory aromatyczne	-	0,012

II. Wydział Produkcji Mieszanek (BT-1)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Mikser 2	Z-1/W1/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,34160 0,34160 0,34160 0,19910 0,00850 0,35500 0,02550 0,00410
2.	Mikser 3	Z-1/W1/2	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,000160 0,001000 0,045000 0,000500 0,341600 0,341600 0,341600 0,199100 0,008500 0,355000 0,02550 0,004100
3.	Mikser 4 i 5	Z-1/W1/3	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,34160 0,34160 0,34160 0,19910 0,00850 0,35500 0,02550 0,00410
4.	Mikser 6 i 7	Z-1/W1/4	anilina benzen CS ₂ fenol	0,00016 0,00100 0,04500 0,00050

			pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,34160 0,34160 0,34160 0,19910 0,00850 0,35500 0,02550 0,00410
5.	Kalander miksera 2 i 3	Z-1/W1/19	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00030 0,00150 0,00060 0,00010 0,00010 0,00010 0,00130 0,00050 0,00040
6.	Walcarki homogenizujące 4, 5, 6 i 7	Z-1/W1/22	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00160 0,00100 0,00210 0,00180 0,00030 0,00030 0,00030 0,00390 0,00050 0,00220
7.	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/101	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/102	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/103	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/104	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/105	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/106	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/107	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350

	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/108	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/109	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/110	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/111	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/112	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
8.	Walcarki płytujące miksera 4	Z-1/W1/131	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050
9.	Walcarki płytujące miksera 5	Z-1/W1/132	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050
10.	Walcarki płytujące, miksera 6/ , kalander, maczarka miksera 6	Z-1/W1/133	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00180 0,00100 0,02000 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,02000 0,06000 0,01900
11.	Walcarki płytujące miksera 7	Z-1/W1/134	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030

			pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00090 0,00050 0,00050
12.	Wywiew z komory chłodzenia miksera 6	Z-1/W1/136	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700
13.	Mikser 11, zbiorniki dobowe (odpowietrzanie), hala (wentylacji ogólna mechaniczna hali) wytłaczarka i kalander miksera 9	Z-1/W2/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,18000 0,00990 0,71000 0,16000 2,20000 2,20000 2,20000 1,90000 0,15350 1,99000 0,08000 0,18000
14.	Maszyna do rozworkowywania białych napelnaczy (wyciąg wentylacyjny)	Z-1/W2/2	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,04000 0,04000 0,04000
15.	Magazyn sadzy (odkurzanie pomieszczenia)	Z-1/W2/3	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,04000 0,04000 0,04000
16.	Odważalnia (wyciąg wentylacyjny)	Z-1/W2/4	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,17000 0,17000 0,17000 0,17000
17.	Kalander Convex - miksera 10	Z-1/W2/29	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00140 0,00040 0,00160 0,00090 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,00310 0,00320
18.	Systemu rozładunku wagonów (odpowietrzanie)	Z-1/W2/51	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,24000 0,24000 0,24000 0,24000
19.	Maszyna do rozworkowywania sadzy (odpowietrzanie)	Z-1/W2/55	pył ogółem pył PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,11900 0,11900 0,11900 0,11900

20.	Silosi i sendery w magazynie sadzy (odpowietrzanie)	Z-1/W2/60	pył ogółem pył PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,25000 0,25000 0,25000 0,25000
21.	Komora mikser 12 /Produkcja mieszanek	Z1/W2/63	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,30000 0,02250 0,50000 0,50000 0,50000 0,20000 0,12500 0,24980 0,10000 0,05000
22.	Kalander i maczarka miksra 12	Z1/W2/64	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00180 0,00100 0,20000 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04500 0,06000 0,01900
23.	Linia 12 - wywiew z komory chłodzenia	Z1/W2/65	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700
24.	Komora Mikser 13 /Produkcja mieszanek	Z1/W2/66	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,30000 0,02250 0,50000 0,50000 0,50000 0,20000 0,12500 0,24980 0,10000 0,05000
25.	Kalander i maczarka miksra13	Z1/W2/67	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren	0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04500

			węgl alif. do C12 ksylent	0,06000 0,01900
26.	Linia 13 – wywiew z komory chłodzenia	Z1/W2/68	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700
27.	Drzwi załadownicze i drzwi dolne miksra 10 - Produkcja mieszanek	Z1/W2/61	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,30000 0,02250 0,50000 0,50000 0,50000 0,20000 0,12500 0,24980 0,10000 0,05000
28.	Namaczarka - linia miksra 10	Z1/W2/62	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700
29.	Drzwi załadownicze i drzwi dolne miksra 9 - Produkcja mieszanek	Z1/W2/69	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,30000 0,02250 0,50000 0,50000 0,50000 0,20000 0,10000 0,24980 0,10000 0,05000
30.	Linia 10 – wywiew z komory chłodzenia	Z-1/W2/70	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,05000 0,05000 0,05000 0,00400 0,01800 0,01700

31.	Komora Mikser 14 /Produkcja mieszanek	Z-1/W2/71	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,30000 0,02250 0,50000 0,50000 0,50000 0,20000 0,12500 0,24980 0,10000 0,05000
32.	Kalander i maczarka miksera 14	Z-1/W2/72	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04500 0,06000 0,01900
33.	Linia 14 – wywiew z komory chłodzenia	Z-1/W2/73	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700
34.	Odpowietrzanie zbiorników MS1	MS1/ E1	węgl alif. do C12	0,045
35.	Odpowietrzanie zbiorników MS1	MS1/ E2	węgl alif. do C12	0,045
36.	Odpowietrzanie zbiorników MS2	MS2/ E3	węgl alif. do C12	0,045
37.	Linia 9 – wywiew z komory chłodzenia	Z-1/W2/74	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,05000 0,05000 0,05000 0,00400 0,01800 0,01700
38.	Linia 11 – wywiew z komory chłodzenia	Z-1/W2/75	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren	0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,05000 0,05000 0,05000 0,00400

		węgl alif. do C12	0,01800
		ksylen	0,01700

III. Wydział Przygotowania Półfabrykatów (BT-2)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Nakładarko-wytlaczarki ERMAFA (4szt)	Z-2/WO-1/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00050 0,00180 0,00300 0,00100
2.	Głowica i transporter wykurczowy TRIPLEX	BT-2/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00170 0,00310 0,00190 0,00500 0,00500 0,00500 0,00430 0,30700 0,00330
3.	Transporter wytlaczarki TRIPLEX	BT-2/2	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160
4.	Głowica wytlaczarki QUADROPLEX nr 3	Z-2/WO-1/62	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00500 0,00500 0,00500 0,00330 0,09000 0,00400
5.	Transporter QUADROPLEX nr 3	Z-2/WO-1/63	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160
		Z-2/WO-1/64	anilina	0,00010

			benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
6.	Linia wytłaczania bieżników - QUADROPLEX nr 4	Z-2/WO-1/65	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00170 0,00310 0,00190 0,00500 0,00500 0,00500 0,00430 0,30700 0,03300
		Z-2/WO-1/66	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160
7.	Wytłaczarka QUADROPLEX nr 2 - głowica	Z-2/WO-1/87	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 Styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00500 0,00500 0,00500 0,00330 0,09000 0,00400
8.	QUADROPLEX nr 2 - transporter	Z-2/WO-1/88	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160
9.	Linia kalandra nakładowego-suszarka	Z-2/WO-1/91	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00030 0,00030 0,00009 0,00037 0,06000 0,00900

10.	Prasa do łączenia kordu tekstylnego	Z-2/WO-1/92	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020
11.	Walcarki zasilające kalander nakładowy	Z-2/WO-1/94	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020
12.	Walce kalandra nakładowego	Z-2/WO-1/95	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020
13.	Wytłaczarka GE250 kalandra nakładowego Wytłaczarki drutowkowe	Z-2/WO-1/96	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00012 0,00040 0,00010 0,00030 0,001800 0,00900 0,001100
14.	Wytłaczarka zimnego zasilania GE120	Z-2/WO-1/107	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020
15.	Wytłaczarka zimnego zasilania GE150	Z-2/WO-1/108	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020
16.	Transporter chłodzący boki	Z-2/WO-1/109	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020
17.	Kalander kapowy SAI	Z-2/WO-1/144	anilina	0,00600

			benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00090 0,00500 0,00150 0,00720 0,28200 0,00900
18.	Wytłaczarki zimnego zasilania	Z-2/WO-1/145	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00080 0,00100 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200
19.	Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex nr 1 – głowica	BT-2/9	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00600 0,00170 0,00310 0,00500 0,00500 0,00500 0,00500 0,02500 0,50000 0,03300
20.	Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex nr 1 - wanny	BT-2/10	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00090 0,00100 0,00200 0,00900 0,50000 0,00900
21.	Walcarki kalandra SHAW	Z-3/68	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00080 0,00200 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200
22.	Nakładarko- wytłaczarki Barmag 4szt	BT-2/11	anilina styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00006 0,00090 0,00090 0,00080
23.	Spawalnia BT-2	BT-2/7	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,01150 0,01150 0,01150
24.	Nakładarko- wytłaczarki ERMAFA 4szt Wytłaczarko- nakładarka SAI	BT-2/3	anilina styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,000140 0,00220 0,001500 0,001350
25.	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-2/10/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/11/EN	pył ogółem	0,00010

Źródło grzewcze – centrala energetyczna		pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/12/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/13/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/14/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/15/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/21/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/22/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/23/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/24/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-2/30/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00010 0,00010 0,00010

	Źródło grzewcze – centrala energetyczna		dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/31/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/32/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/33/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/34/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/39/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/40/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/41/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-2/16/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
26.	Źródło grzewcze – promiennik (Typ Blackheat BH40ST)	BT-2/44/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899

	Źródło grzewcze – promiennik (Typ Blackheat BH40ST)	BT-2/45/EN	tlenek węgla	0,00253
			pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			dwutlenek siarki	0,00056
			dwutlenek azotu	0,00899
			tlenek węgla	0,00253
		BT-2/46/EN	pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			dwutlenek siarki	0,00056
			dwutlenek azotu	0,00899
		BT-2/47/EN	tlenek węgla	0,00253
			pył ogółem	0,00010
pył zaw. PM10	0,00010			
pył zaw. PM2,5	0,00010			
dwutlenek siarki	0,00056			
BT-2/48/EN	dwutlenek azotu	0,00899		
	tlenek węgla	0,00253		
	pył ogółem	0,00010		
	pył zaw. PM10	0,00010		
	pył zaw. PM2,5	0,00010		
BT-2/49/EN	dwutlenek siarki	0,00056		
	dwutlenek azotu	0,00899		
	tlenek węgla	0,00253		
	pył ogółem	0,00010		
	pył zaw. PM10	0,00010		
27.	Źródło grzewcze – centrala /nagrzewnica (typ MCKS07)	BT-2/50/EN	pył zaw. PM2,5	0,00013
			dwutlenek azotu	0,01089
			dwutlenek siarki	0,00068
			tlenek węgla	0,00306
			pył ogółem	0,00013
		BT-2/51/EN	pył zaw. PM10	0,00013
			pył zaw. PM2,5	0,00013
			dwutlenek azotu	0,01089
			dwutlenek siarki	0,00068
			tlenek węgla	0,00306

IV. Wydział Konfekcji (BT- 3)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Stanowisko rozbiórki opon	Z-2/146	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,01100
			ksylen	0,00040

2.	Spawalnica	Z-2/111	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,01150 0,01150 0,01150
3.	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/1/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/2/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/3/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/5/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/6/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/7/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/8/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/9/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/17/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056

Źródło grzewcze – centrala energetyczna		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/18/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/19/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/20/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
		pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/25/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/26/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/27/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/28/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
		pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/29/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/35/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253

	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/36/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/37/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/38/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/42/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/43/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

V. Wydział Wulkanizacji i Kontroli Końcowej (BT- 4)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych	Z-2/WO-3/1	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		Z-2/WO-3/2	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		Z-2/WO-3/3	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/19	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/20	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/21	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/22	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/23	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/24	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/25	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/26	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/27	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/28	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/29	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/30	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/31	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/32	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/33	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/34	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/35	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/36	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/37	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/38	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/39	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/40	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/41	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/42	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/43	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/44	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/45	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/46	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/47	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		ksylen	0,00040

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/48	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/49	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/50	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/51	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/52	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/53	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/54	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/55	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/56	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/57	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/58	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/59	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/60	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/61	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/70	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/71	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/72	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/73	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/74	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/75	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/76	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/77	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/78	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/79	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/80	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/81	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/82	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/83	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/84	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/85	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/86	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/101	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,004700 0,002800 0,002100 0,001900 0,005000 1,150000

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,004100
	Z-2/WO-3/102	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0047000 0,0028000 0,0021000 0,0019000 0,0050000 1,1500000 0,0041000
	Z-2/WO-3/103	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0047000 0,0028000 0,0021000 0,0019000 0,0050000 1,1500000 0,0041000
	Z-2/WO-3/104	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0047000 0,0028000 0,0021000 0,0019000 0,0050000 1,1500000 0,0041000
	Z-2/WO-3/105	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0047000 0,0028000 0,0021000 0,0019000 0,0050000 1,1500000 0,0041000
	Z-2/WO-3/106	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0047000 0,0028000 0,0021000 0,0019000 0,0050000 1,1500000 0,0041000
	Z-2/WO-3/112	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/113	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/114	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/115	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/116	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/117	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/118	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/119	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/120	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/121	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/122	anilina	0,008000
		benzen	0,000600
		CS ₂	0,010000
		fenol	0,000200
		styren	0,002600
		węgl. alif. do C12	0,002000
		ksylen	0,000800

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/123	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/124	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/125	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/126	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/127	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/128	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/129	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,000350 0,000310 0,000300 0,000100 0,000400 0,001100 0,000400
	Z-2/WO-3/130	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,000800
	Z-2/WO-3/131	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/132	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/133	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/134	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,000350 0,000310 0,000300 0,000100 0,000400 0,001100 0,000400
	Z-2/WO-3/135	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,000350 0,000310 0,000300 0,000100 0,000400 0,001100 0,000400
	Z-2/WO-3/136	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/137	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,008000 0,000600 0,010000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800
	Z-2/WO-3/138	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,000350 0,000310 0,000300 0,000100 0,000400 0,001100

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/139	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/140	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/141	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/142	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/143	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/3	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	BT-4A/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/7	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/8	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/9	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/10	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/11	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

	Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
		BT-4A/12	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		BT-4A/13	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		BT-4A/14	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		BT-4A/15	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
2.	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT4W/1 EN	pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			dwutlenek siarki	0,00056
			dwutlenek azotu	0,00899
			tlenek węgla	0,00253
		BT4W/2 EN	pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			dwutlenek siarki	0,00056
			dwutlenek azotu	0,00899
			tlenek węgla	0,00253
		BT4W/3 EN	pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			dwutlenek siarki	0,00056
			dwutlenek azotu	0,00899
			tlenek węgla	0,00253
		BT4W/4 EN	pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			dwutlenek siarki	0,00056
			dwutlenek azotu	0,00899
			tlenek węgla	0,00253
		BT4W/5 EN	pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010

Źródło grzewcze – centrala energetyczna		dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/6 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/7 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/8 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/9 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/10 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF1 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF2 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF3 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF4 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899

Źródło grzewcze – centrala energetyczna		tlenek węgla	0,00253
	BT4/FF5 EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT4/FF6 EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT4/FF7 EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT4/FF8 EN	tlenek węgla	0,00253
		pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
	BT4/FF9 EN	dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT4/FF10 EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
	BT4/FF11 EN	pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
	BT4/FF12 EN	dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT4/FF13 EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253

Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT4/FF14 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF15 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF16 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF17 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF18 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF19 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF20 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF21 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF22 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/11 EN	pył ogółem	0,00010 0,00010

			pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/12 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/13 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
3.	Matteuzzi I- Szlifowanie opon	BT-4/PK/E1	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,0019 0,0019 0,0019
4.	Matteuzzi II- Szlifowanie opon	BT-4/PK/E2	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,0019 0,0019 0,0019

VI. Wydział Produkcji Membran (PD)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Konfekcja membran przewijających	Z-3/67	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000003 0,078900 0,000010
2.	Spawalnica	Z-3/180	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,01150 0,01150 0,01150
3.	Prasy wulkanizacyjne membranowe	PN/1	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/2	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/3	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/4	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/5	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/6	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/7	benzen	0,000001

	Prasy wulkanizacyjne membranowe		węgl. alif. do C12 ksylen	0,001100 0,001800
		PN/8	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/9	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/10	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/11	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/23	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/24	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/25	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/26	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/27	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/28	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
4.	Wytłaczarka 4,5", 6"	PN/17	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen	0,00002 0,00001 0,00200 0,00004
		PN/18	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen	0,00002 0,00001 0,00200 0,00004
5.	Piec do wygrzewania membran	PN/14	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen	0,00002 0,00001 0,00100 0,00700
6.	Malowanie membran	PN/19	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl alif. do C12	0,00300 0,00300 0,00300 0,00100
7.	Pole magazynowe membran i piece do wygrzewania membran	PN/21	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen	0,00004 0,00020 0,01800 0,09000
8.	Piec do wygrzewania membran	PN/22	benzen fenol węgl. alif. do C12	0,00002 0,00020 0,00700

			ksylen	0,07000
9.	Stanowisko czyszczenia części mechanicznych	PN/29	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000010 0,00200 0,00010
10.	Szlifowanie membran	PN/30	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,0019 0,0019 0,0019
11.	Malowanie membran	PN/31	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl. alif. do C12	0,003 0,003 0,003 0,001

VII. Wydział Produkcji Opon Ciężarowych (BT- 6)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Wytłaczarka Quadroplex - głowica	Z-9/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00090 0,00800 0,00270 0,00200 0,00200 0,00200 0,05000 0,23000 0,00450
2.	Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/3	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/5	anilina	0,00017

	Prasy wulkanizacyjne		benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
3.	Promienniki FRA 2/15-25	Z-9/5	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/6	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/7	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/8	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/9	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/10	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/11	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
			dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25	Z-9/12	dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/13	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/14	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/15	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/16	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/17	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/18	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/19	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/20	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/21	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00109

Promienniki FRA 2/15-25		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/22	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/23	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/24	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/25	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/26	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/27	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/28	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/29	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005
		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/30	dwutlenek azotu	0,00389
		dwutlenek siarki	0,00024
		tlenek węgla	0,00109
		pył ogółem	0,00005
		pył zaw. PM10	0,00005

Promienniki FRA 2/15-25		pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/31	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/32	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/33	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/34	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/35	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/36	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/37	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/38	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/39	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005

Promienniki FRA 2/15-25	Z-9/40	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/41	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/42	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/43	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/44	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/45	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/46	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/47	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/48	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/49	dwutlenek azotu dwutlenek siarki	0,00389 0,00024

Promienniki FRA 2/15-25		tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/50	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/51	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/52	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/53	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/54	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/55	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/56	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/57	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/58	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005

Promienniki FRA 2/15-25		pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00005 0,00005
	Z-9/59	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/60	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/61	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/62	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/63	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/64	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/65	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/66	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/67	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005

4.		Z-9/68	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/69	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/70	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/71	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/72	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/73	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/74	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/75	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/76	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/77	dwutlenek azotu dwutlenek siarki	0,01556 0,00097

Nagrzewnica SR/NL 100		tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/78	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/79	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/80	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/81	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/82	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/83	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/84	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/85	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/86	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018

			pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00018 0,00018
5.	Nagrzewnica SR/NL 70	Z-9/87	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01089 0,00068 0,00306 0,00013 0,00013 0,00013
		Z-9/88	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01089 0,00068 0,00306 0,00013 0,00013 0,00013
6.	Walce kalandra stalowego	Z3/69M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00190 0,00110 0,00500 0,00150 0,02000 0,28200 0,00900
7.	Walcarka WG650 W9	Z3/70M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,00240 0,00200 0,25100 0,00260
8.	Walcarka WG650 W10	Z3/29M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,00240 0,00200 0,25100 0,00260
9.	Walcarka WG650 W13 (podgrzewcza)	Z3/71M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,02400 0,01200 0,31000 0,00260
10.	Walcarka WG650 W14 (mieszająca)	Z3/72M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,02400 0,01200 0,31000 0,00260
11.	Walce kalandra kapowego	Z3/73M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00190 0,00110 0,00500 0,00150 0,00270 0,28200 0,00900

12.	Bębny chłodzące	Z3/74M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00110 0,00500 0,00150 0,00970 0,28200 0,00900
13.	Wytłaczarki zasil. Kalander	Z3/11M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00120 0,00080 0,00510 0,00190 0,00250 0,21200 0,00200
14.	Walcarka	Z-9/89	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00050 0,00100 0,00090 0,00400 0,00400 0,00400 0,00120 0,00800 0,00090
15.	Naprawa i szlifowanie opon	Z-9/90	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,005 0,005 0,005 0,000004 0,021400 0,000009
16.	Malowanie opon	Z-9/91	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgl. alif. do C12	0,003 0,003 0,003 0,001

VIII. Wydział Produkcji Części Zamiennych i Usług (PM).

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Szlifiernia	PM/9	pył ogółem	0,00583
			pył zaw. PM10	0,00583
			pył zaw. PM2,5	0,00583
		PM/10	pył ogółem	0,00583
			pył zaw. PM10	0,00583
			pył zaw. PM2,5	0,00583
2.	Spawalnia	PM/18	pył ogółem	0,00583
			pył zaw. PM10	0,00583
			pył zaw. PM2,5	0,00583
			pył ogółem	0,0577
			pył zaw. PM10	0,0577
			pył zaw. PM2,5	0,0577
			dwutlenek azotu	0,0027

		PM/19	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,0577 0,0577 0,0577 0,0027
		PM/43	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,01154 0,01154 0,01154 0,00054
		PM/44	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,01154 0,01154 0,01154 0,00054
		PM/45	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,01154 0,01154 0,01154 0,00054
		PM/46	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,01154 0,01154 0,01154 0,00054
		PM/47	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,01154 0,01154 0,01154 0,00054
		PM/48	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu	0,0577 0,0577 0,0577 0,0027
3.	Elektrodrażarki	PM/ED/1	styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0002 0,0020 0,0007
		PM/ED/2	styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0002 0,0020 0,0007
		PM/ED/3	styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00001 0,0007 0,0002
4.	Hartownia	PM/HT/1	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0150 0,0150 0,0150 0,0020 0,0030 0,0040
		PM/HT/2	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,0050 0,0050 0,0050 0,0004 0,0010 0,0013

IX. Produkcja opon segmentu B (H100)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Nakładarko – wytłaczarki ERMAFA (2 szt.)	H100/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00009 0,00009 0,0005 0,0002 0,0009 0,005 0,0009
2.	Drutówka	H100/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00006 0,00009 0,0001 0,0001 0,0009 0,005 0,0006
3.	Malowanie opon	H100/3	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl. alif. do C12	0,003 0,003 0,003 0,001
4.	Prasy wulkanizacyjne opon osobowych	H100/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040
		H100/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040
5.	Prasy wulkanizacyjne opon osobowych	H100/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040
		H100/7	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040
		H100/8	anilina benzen CS ₂ fenol	0,00035 0,00031 0,00050 0,00010

			styren	0,00060
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		H100/17	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00050
			fenol	0,00010
			styren	0,00060
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Trojan

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
CZYNKONY ŚRODOWISKA

6.	Prasy wulkanizacyjne opon osobowych			styren	0,00060
				węgl. alif. do C12	0,00110
				ksylen	0,00040
			H100/9	anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010
				styren	0,00060
				węgl. alif. do C12	0,00110
				ksylen	0,00040
			H100/10	anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010
				styren	0,00060
			H100/11	anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010
				styren	0,00060
			H100/12	anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010
				styren	0,00060
			H100/13	węgl. alif. do C12	0,00110
				ksylen	0,00040
			H100/14	anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010
				styren	0,00060
				węgl. alif. do C12	0,00110
				ksylen	0,00040
			H100/15	anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010
			H100/16	styren	0,00060
				węgl. alif. do C12	0,00110
				ksylen	0,00040
				anilina	0,00035
				benzen	0,00031
				CS ₂	0,00050
				fenol	0,00010