

Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji zlokalizowanych w zakładzie FO Dębica S.A.

I. Wydział Produkcji Mediów Technologicznych

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji		
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	mg/m ³ _u	kg/h
1.	Kocioł parowy nr 1 FM-120	Z-6/EC II/2	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		-
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		-
			pył	50	-
			SO ₂	850	-
			NO ₂	400	
2.	Kocioł parowy nr 2 FM-120	Z-6/EC II/3	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		-
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		-
			pył	50	-
			SO ₂	850	-
			NO ₂	400	
3.	Kocioł parowy nr 3 FM-120	Z-6/EC II/4	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		-
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		-
			pył	50	-
			SO ₂	850	-
			NO ₂	400	
4.	Kocioł parowy nr 4 FM-120	Z-6/EC II/5	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		-
			pył	5	-
			SO ₂	35	-
			NO ₂	300	
			<u>spalanie oleju opałowego</u>		-
			pył	50	-
			SO ₂	850	-
			NO ₂	400	
5.	Spawalnica	PI/E/ E1	dwutlenek azotu	-	0,00050
			pył ogółem	-	0,01150
			pył zaw. PM10	-	0,01150
			pył zaw. PM2,5	-	0,01150

6.	Silnik pompy pożarowej nr 1	PI/ES/E1	dwutlenek azotu	-	1,4812
			pył ogółem	-	0,4747
			pył zaw. PM10	-	0,4747
			pył zaw. PM2,5	-	0,4747
			tlenek węgla	-	0,0593
7.	Silnik pompy pożarowej nr 2	PI/ES/E2	dwutlenek azotu	-	1,4812
			pył ogółem	-	0,4747
			pył zaw. PM10	-	0,4747
			pył zaw. PM2,5	-	0,4747
			tlenek węgla	-	0,0593
8.	Zbiornik oleju opałowego	EC-II/E6	węgl alif. do C12	-	0,045
			węglowodory aromatyczne	-	0,012

II. Wydział Produkcji Mieszanek (BT-1)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Mikser 2	Z-1/W1/1	anilina	0,00016
			benzen	0,00100
			CS ₂	0,04500
			fenol	0,00050
			pył ogółem	0,34160
			pył zaw. PM10	0,34160
			pył zaw. PM2,5	0,34160
			węgiel element.	0,19910
			styren	0,01050
			węgl alif. do C12	0,35500
			cynk	0,02550
			ksylen	0,00410
2.	Mikser 3	Z-1/W1/2	anilina	0,00020
			benzen	0,00100
			CS ₂	0,04500
			fenol	0,00090
			pył ogółem	0,34160
			pył zaw. PM10	0,34160
			pył zaw. PM2,5	0,34160
			węgiel elemen.	0,19910
			styren	0,01650
			węgl alif. do C12	0,35500
			cynk	0,02550
			ksylen	0,00410
3.	Mikser 4 i 5	Z-1/W1/3	anilina	0,00020
			benzen	0,00100
			CS ₂	0,04500
			fenol	0,00090
			pył ogółem	0,34160
			pył zaw. PM10	0,34160
			pył zaw. PM2,5	0,34160
			węgiel elemen.	0,19910
			styren	0,01650
			węgl alif. do C12	0,35500
			cynk	0,02550

			ksylen	0,00410
4.	Mikser 6 i 7	Z-1/W1/4	anilina	0,00016
			benzen	0,00100
			CS ₂	0,04500
			fenol	0,00050
			pył ogółem	0,34160
			pył zaw. PM10	0,34160
			pył zaw. PM2,5	0,34160
			węgiel elemen.	0,19910
			styren	0,01050
			węgl alif. do C12	0,35500
			cynk	0,02550
5.	Kalander miksera 2 i 3	Z-1/W1/19	ksylen	0,00410
			anilina	0,00050
			benzen	0,00030
			CS ₂	0,00150
			fenol	0,00060
			pył ogółem	0,00010
			pył zaw. PM10	0,00010
			pył zaw. PM2,5	0,00010
			styren	0,00130
			węgl alif. do C12	0,00050
			ksylen	0,00040
6.	Walcarki homogenizujące 4, 5, 6 i 7	Z-1/W1/22	anilina	0,00160
			benzen	0,00100
			CS ₂	0,00210
			fenol	0,00180
			pył ogółem	0,00030
			pył zaw. PM10	0,00030
			pył zaw. PM2,5	0,00030
			styren	0,00390
			węgl alif. do C12	0,00050
			ksylen	0,00220
7.	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/101	pył ogółem	0,00350
			pył zaw. PM10	0,00350
			pył zaw. PM2,5	0,00350
			węgiel elemen.	0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/102	pył ogółem	0,00350
			pył zaw. PM10	0,00350
			pył zaw. PM2,5	0,00350
			węgiel elemen.	0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/103	pył ogółem	0,00350
			pył zaw. PM10	0,00350
			pył zaw. PM2,5	0,00350
			węgiel elemen.	0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/104	pył ogółem	0,00350
			pył zaw. PM10	0,00350
			pył zaw. PM2,5	0,00350
			węgiel elemen.	0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/105	pył ogółem	0,00350
			pył zaw. PM10	0,00350
			pył zaw. PM2,5	0,00350
			węgiel elemen.	0,00350
	Zbiorniki dobowe	Z-1/W1/106	pył ogółem	0,00350

	(zasyp sadzy)		pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/107	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/108	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/109	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/110	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/111	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
	Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/112	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350 0,00350
8.	Walcarki płytujące miksera 4	Z-1/W1/131	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050
9.	Walcarki płytujące miksera 5	Z-1/W1/132	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050
10.	Walcarki płytujące miksera 6	Z-1/W1/133	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030

			styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00090 0,00050 0,00050
11.	Walcarki płytujące miksera 7	Z-1/W1/134	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050
12.	Mikser 11, zbiorniki dobowe (odpowietrzanie), hala (wentylacji ogólna mechaniczna hali) wytłaczarka i kalander miksera 9	Z-1/W2/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,18000 0,00990 0,71000 0,16000 1,90000 1,90000 1,90000 1,60000 0,15350 1,99000 0,08000 0,18000
13.	Maszyna do rozworkowywania białych napelnaczy (wyciąg wentylacyjny)	Z-1/W2/2	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,04000 0,04000 0,04000
14.	Magazyn sadzy (odkurzanie pomieszczenia)	Z-1/W2/3	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,04000 0,04000 0,04000
15.	Odważalnia (wyciąg wentylacyjny)	Z-1/W2/4	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,17000 0,17000 0,17000 0,17000
16.	Kalander Convex - miksera 10	Z-1/W2/29	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00140 0,00040 0,00160 0,00090 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,00310 0,00320
17.	Systemu rozładunku wagonów (odpowietrzanie)	Z-1/W2/51	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,2400 0,2400 0,2400 0,2400
18.	Maszyna do rozworkowywania sadzy	Z-1/W2/55	pył ogółem pył PM10 pył zaw. PM2,5	0,11900 0,11900 0,11900

	(odpowietrzanie)		węgiel elemen.	0,11900
19.	Silosi i sendery w magazynie sadzy (odpowietrzanie)	Z-1/W2/60	pył ogółem pył PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen.	0,25000 0,25000 0,25000 0,25000
20.	Komora mikser 12 /Produkcja mieszanek	Z1/W2/63	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,37500 0,02250 0,62500 0,62500 0,62500 0,27500 0,12500 0,24980 0,11250 0,05000
21.	Kalander i maczarka miksera 12	Z1/W2/64	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00180 0,00100 0,20000 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04500 0,06000 0,01900
22.	Linia 12 - wywiew z komory chłodzenia	Z1/W2/65	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700
23.	Komora Mikser 13 /Produkcja mieszanek	Z1/W2/66	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,37500 0,02250 0,62500 0,62500 0,62500 0,27500 0,12500 0,24980 0,11250 0,05000
24.	Kalander i maczarka miksera 13	Z1/W2/67	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10	0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000

			pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylent	0,09000 0,04500 0,06000 0,01900
25.	Linia 13 -wywiew z komory chłodzenia	Z1/W2/68	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700
26.	Drzwi załadownicze i drzwi dolne miksera 10 - Produkcja mieszanek	Z1/W2/61	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,37500 0,02250 0,62500 0,62500 0,62500 0,27500 0,12500 0,24980 0,11250 0,05000
27.	Namaczarka - linia miksera 10	Z1/W2/62	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,0090 0,0009 0,0400 0,0010 0,0200 0,0200 0,0200 0,0040 0,0180 0,0170
28.	Drzwi załadownicze i drzwi dolne miksera 9 - Produkcja mieszanek	Z1/W2/69	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,00900 0,00100 0,07200 0,00900 0,25000 0,25000 0,25000 0,11000 0,10500 0,19900 0,04500 0,02000
29.	Linia miksera nr 10 komora chłodzenia	Z-1/W2/70	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000

			styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00400 0,01800 0,01700
30.	Komora Mikser 14 /Produkcja mieszanek	Z-1/W2/71	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen	0,01250 0,00250 0,37500 0,02250 0,62500 0,62500 0,62500 0,27500 0,12500 0,24980 0,11250 0,05000
31.	Kalander i maczarka miksera 14	Z-1/W2/72	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04500 0,06000 0,01900
32.	Linia 14 -wywiew z komory chłodzenia	Z-1/W2/73	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700

III. Wydział Przygotowania Półfabrykatów (BT-2)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Walcarki podgrzewacze (3szt.) w linii kalandra profilowego nakładarko- wylączarki ERMAFA (4szt)	Z-2/WO-1/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl alif. do C12 ksylen	0,00040 0,00090 0,00110 0,0050 0,00440 0,39900 0,00100
2.	Kalander profilowy	Z-2/WO-1/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl alif. do C12	0,00010 0,00010 0,00100 0,00020 0,00090 0,02000

			ksylen	0,00010
3.	Głowica i transporter wykurczowy TRIPLEX	BT-2/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00170 0,00310 0,00190 0,00300 0,00300 0,00300 0,00430 0,30700 0,00330
4.	Transporter wyłaczarki TRIPLEX	BT-2/2	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
5.	Głowica wyłaczarki QUADROPLEX nr 3	Z-2/WO-1/62	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00230 0,00230 0,00230 0,00330 0,09000 0,00400
6.	Transporter QUADROPLEX nr 3	Z-2/WO-1/63	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
		Z-2/WO-1/64	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
7.	Linia wyłaczania bieżników	Z-2/WO-1/65	anilina benzen CS ₂ fenol	0,00050 0,00170 0,00310 0,00190

			pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00300 0,00300 0,00300 0,00430 0,30700 0,03300
		Z-2/WO-1/66	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
		Z-2/WO-1/67	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
8.	Wytłaczarka QUADROPLEX nr 2 - głowica	Z-2/WO-1/87	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 Styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00230 0,00230 0,00230 0,00330 0,09000 0,00400
9.	QUADROPLEX nr 2 – transporter	Z-2/WO-1/88	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160
10.	Linia kalandra nakładowego-suszarka	Z-2/WO-1/91	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00030 0,00030 0,00009 0,00037 0,06000 0,00900
11.	Prasa do łączenia kordu tekstylnego	Z-2/WO-1/92	anilina benzen	0,00003 0,00040

			CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020
12.	Walcarki zasilające kalander nakładowy	Z-2/WO-1/94	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020
13.	Walce kalandra nakładowego	Z-2/WO-1/95	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050
14.	Wytłaczarka GE250 kalandra nakładowego	Z-2/WO-1/96	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020
15.	Wytłaczarka zimnego zasilania GE120	Z-2/WO-1/107	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020
16.	Wytłaczarka zimnego zasilania GE150	Z-2/WO-1/108	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020
17.	Transporter chłodzący boki	Z-2/WO-1/109	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020

18.	Kalander kapowy SAI	Z-2/WO-1/144	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00600 0,00090 0,00500 0,00150 0,00720 0,28200 0,00900
19.	Wytłaczarki zimnego zasilania	Z-2/WO-1/145	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00080 0,00100 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200
20.	Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex nr 1 – głowica	BT-2/9	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00600 0,00170 0,00310 0,00500 0,00300 0,00300 0,00300 0,02500 0,50000 0,03300
21.	Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex nr 1 - wanny	BT-2/10	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00050 0,00090 0,00100 0,00200 0,00900 0,50000 0,00900
22.	Walcarki kalendra SHAW	Z-3/68	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00020 0,00080 0,00200 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200
23.	Nakładarko- wytłaczarki Barmag 4szt	BT-2/11	anilina styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00006 0,00090 0,00090 0,00080
24.	Spawalnia BT-2	BT-2/7	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,01150 0,01150 0,01150
25.	Nakładarko- wytłaczarki ERMAFA 4szt	BT-2/3	anilina styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00009 0,00184 0,00100 0,00090
26.	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-2/10/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056

Źródło grzewcze – centrala energetyczna		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/11/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/12/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/13/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/14/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/15/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/21/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/22/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/23/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/24/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/30/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
	BT-2/31/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		pył zaw. PM2,5	0,00010

Źródło grzewcze – centrala energetyczna			dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00056 0,00899
		BT-2/32/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899
		BT-2/33/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899
		BT-2/34/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899
		BT-2/39/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899
		BT-2/40/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899
		BT-2/41/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899
		BT-2/16/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899

IV. Wydział Konfekcji (BT- 3)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Stanowisko rozbiórki opon	Z-2/146	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,01100 0,00040
2.	Spawalnica	Z-2/111	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,01150 0,01150 0,01150

3.	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/1/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/2/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/3/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/5/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/6/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/7/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/8/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/9/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/17/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/18/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/19/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/20/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/25/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/26/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/27/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/28/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/29/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/35/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

	źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/36/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/37/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/38/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/42/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT-3/43/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

V. Wydział Wulkanizacji i Kontroli Końcowej (BT- 4)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych	Z-2/WO-3/1	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		Z-2/WO-3/2	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
		Z-2/WO-3/2	fenol	0,00010
			styren	0,00040
			węgl. alif. do C12	0,00110
			ksylen	0,00040
		Z-2/WO-3/3	anilina	0,00035
			benzen	0,00031
			CS ₂	0,00030
			fenol	0,00010

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/19	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/20	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/21	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/22	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/23	anilina benzen	0,00035 0,00031

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/24	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/25	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/26	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/27	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/28	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/29	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/30	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych	Z-2/WO-3/31	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/32	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/33	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/34	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/35	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/36	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/37	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/38	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/39	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/40	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/41	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/42	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/43	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/44	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/45	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/46	anilina benzen CS ₂ fenol	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/47	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/48	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/49	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/50	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/51	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/52	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/53	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/54	anilina benzen	0,00035 0,00031

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/55	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/56	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/57	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/58	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/59	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/60	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/61	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych	Z-2/WO-3/70	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/71	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/72	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/73	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/74	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/75	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/76	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/77	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/78	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/79	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/80	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/81	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/82	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/83	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/84	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/85	anilina benzen CS ₂ fenol	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/86	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/101	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/102	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/103	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/104	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/105	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/106	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/112	anilina benzen	0,00035 0,00031

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/113	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/114	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/115	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/116	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/117	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/118	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/119	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych	Z-2/WO-3/120	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/121	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/122	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/123	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/124	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/125	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/126	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/127	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/128	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/129	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/130	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/131	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/132	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/133	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/134	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/135	anilina benzen CS ₂ fenol	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/136	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/137	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/138	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/139	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/140	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/141	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/142	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	Z-2/WO-3/143	anilina benzen	0,00035 0,00031

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych		CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/3	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/7	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040

Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych	BT-4A/8	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/9	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/10	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/11	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/12	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/13	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/14	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040
	BT-4A/15	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110

			ksylen	0,00040
2.	Źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT4W/1 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/2 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/3 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/4 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/5 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/6 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/7 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/8 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/9 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00010 0,00010 0,00010

Źródło grzewcze – centrala energetyczna			dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/10 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF1 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF2 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF3 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF4 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF5 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF6 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF7 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF8 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00010 0,00010 0,00010

Źródło grzewcze – centrala energetyczna			dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF9 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF10 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF11 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF12 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF13 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF14 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF15 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF16 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF17 EN		pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00010 0,00010 0,00010

	Źródło grzewcze – centrala energetyczna		dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00056 0,00899 0,00253
		BT4/FF18 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4/FF19 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4/FF20 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4/FF21 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4/FF22 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/11 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/12 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
		BT4W/13 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
3.	Matteuzzi I- Szlifowanie opon	BT-4/PK/E1	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,0019 0,0019 0,0019

4.	Matteuzzi II- Szlifowanie opon	BT-4/PK/E2	pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,0019 0,0019 0,0019
----	-----------------------------------	------------	---	----------------------------

VI. Wydział Produkcji Membran (PD)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Konfekcja membran przewijających	Z-3/67	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000003 0,078900 0,000010
2.	Spawalnica	Z-3/180	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00050 0,01150 0,01150 0,01150
3.	Prasy wulkanizacyjne membranowe	PN/1	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/2	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/3	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/4	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/5	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/6	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/7	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/8	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/9	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		N/10	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/11	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/23	benzen węgl. alif. do C12 ksylen	0,000001 0,001100 0,001800
		PN/24	benzen węgl. alif. do C12	0,000001 0,001100

	Prasy wulkanizacyjne membranowe		ksylen	0,001800
		PN/25	benzen	0,000001
			węgl. alif. do C12	0,001100
			ksylen	0,001800
		PN/26	benzen	0,000001
4.	Wytłaczarka 4,5", 6"	PN/27	węgl. alif. do C12	0,001100
			ksylen	0,001800
			ksylen	0,001800
		PN/28	benzen	0,000001
			węgl. alif. do C12	0,001100
5.	Piec do wygrzewania membran	PN/17	ksylen	0,001800
			benzen	0,000002
			fenol	0,000001
		PN/18	węgl. alif. do C12	0,00200
			ksylen	0,00004
6.	Malowanie membran	PN/14	benzen	0,00002
			fenol	0,00001
			węgl. alif. do C12	0,00100
		PN/19	ksylen	0,00700
			ksylen	0,00100
7.	Pole magazynowe membran	PN/21	węgl. alif. do C12	0,00100
			węgl. alif. do C12	0,00100
			węgl. alif. do C12	0,00100
		PN/22	ksylen	0,00100
			ksylen	0,00100
8.	Piec do wygrzewania membran	PN/22	benzen	0,00002
			fenol	0,0001
			węgl. alif. do C12	0,0010
		PN/22	ksylen	0,0010
			ksylen	0,0700

II.7. Wydział Produkcji Opon Ciężarowych (BT- 6)

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Wytłaczarka Quadroplex - głowica	Z-9/1	anilina	0,00100
			benzen	0,00090
			CS ₂	0,00800
			fenol	0,00270
			pył ogółem	0,00200
			pył zaw. PM10	0,00200
			pył zaw. PM2,5	0,00200
			styren	0,05000
			węgl. alif. do C12	0,23000
			ksylen	0,00450
			ksylen	0,00450
2.	Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/1	anilina	0,00017
			benzen	0,00010
			CS ₂	0,00220
			fenol	0,00010
			styren	0,00060
			węgl. alif. do C12	0,00130
			ksylen	0,00290

	Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/3	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
		Z-9/4/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290
	3. Promienniki FRA 2/15-25	Z-9/5	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/6	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/7	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/8	dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/9		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/10		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/11		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/12		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/13		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/14		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/15		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/16		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/17		dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25			dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/18		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/19		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/20		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/21		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/22		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/23		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/24		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/25		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/26		dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/27		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/28		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/29		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/30		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/31		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/32		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/33		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/34		dwutlenek azotu	0,00389
			dwutlenek siarki	0,00024
			tlenek węgla	0,00109
			pył ogółem	0,00005
			pył zaw. PM10	0,00005
			pył zaw. PM2,5	0,00005
	Z-9/35		dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25			dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/36		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/37		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/38		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/39		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/40		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/41		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/42		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/43		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/44		dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25			dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/45		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/46		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/47		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/48		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/49		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/50		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/51		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/52		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/53		dwutlenek azotu	0,00389

Promienniki FRA 2/15-25			dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/54		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/55		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/56		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/57		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/58		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/59		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/60		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/61		dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
	Z-9/62		dwutlenek azotu	0,00389

	Promienniki FRA 2/15-25		dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/63	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/64	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/65	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/66	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/67	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/68	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
		Z-9/69	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005
4.	Nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/70	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/71	dwutlenek azotu	0,01556

Nagrzewnica SR/NL 100		dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/72	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/73	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/74	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/75	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/76	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/77	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/78	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/79	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
	Z-9/80	dwutlenek azotu	0,01556

	Nagrzewnica SR/NL 100		dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/81	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/82	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/83	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/84	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/85	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
		Z-9/86	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01556 0,00097 0,00438 0,00018 0,00018 0,00018
5.	Nagrzewnica SR/NL 70	Z-9/87	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01089 0,00068 0,00306 0,00013 0,00013 0,00013
		Z-9/88	dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5	0,01089 0,00068 0,00306 0,00013 0,00013 0,00013
6.	Walce kalandra stalowego	Z3/69M	anilina	0,00190

			benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00110 0,00500 0,00150 0,02000 0,28200 0,00900
7.	Walcarka WG650 W9	Z3/70M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,00240 0,00200 0,25100 0,00260
8.	Walcarka WG650 W10	Z3/29M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,00240 0,00200 0,25100 0,00260
9.	Walcarka WG650 W13 (podgrzewcza)	Z3/71M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,02400 0,01200 0,31000 0,00260
10.	Walcarka WG650 W14 (mieszająca)	Z3/72M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00100 0,00030 0,00190 0,02400 0,01200 0,31000 0,00260
11.	Walce kalandra kapowego	Z3/73M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00190 0,00110 0,00500 0,00150 0,00270 0,28200 0,00900
12.	Bębny chłodzące	Z3/74M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00030 0,00110 0,00500 0,00150 0,00970 0,28200 0,00900
13.	Wytłaczarki zasil. Kalander	Z3/11M	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen	0,00120 0,00080 0,00510 0,00190 0,00250 0,21200 0,00200

14.	Walcarka	Z-9/89	anilina	0,00020
			benzen	0,00050
			CS ₂	0,00100
			fenol	0,00090
			pył ogółem	0,00400
			pył zaw. PM10	0,00400
			pył zaw. PM2,5	0,00400
			styren	0,00120
			węgl. alif. do C12	0,00800
			ksylen	0,00090
15.	Naprawa opon	Z-9/90	benzen	0,000004
			węgl. alif. do C12	0,021400
			ksylen	0,000009

VIII. Wydział Produkcji Części Zamennych I Usług (PM).

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
			Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
1.	Szlifiernia	PM/9	pył ogółem	0,00583
			pył zaw. PM10	0,00583
			pył zaw. PM2,5	0,00583
		PM/10	pył ogółem	0,00583
			pył zaw. PM10	0,00583
			pył zaw. PM2,5	0,00583
		PM/15	pył ogółem	0,00583
			pył zaw. PM10	0,00583
			pył zaw. PM2,5	0,00583
2.	Spawalnia	PM/18	pył ogółem	0,0577
			pył zaw. PM10	0,0577
			pył zaw. PM2,5	0,0577
			dwutlenek azotu	0,0027
		PM/19	pył ogółem	0,0577
			pył zaw. PM10	0,0577
3.	Spawalnia	PM/43	pył zaw. PM2,5	0,0577
			dwutlenek azotu	0,0027
			pył ogółem	0,01154
			pył zaw. PM10	0,01154
		PM/44	pył zaw. PM2,5	0,01154
			dwutlenek azotu	0,00054
			pył ogółem	0,01154
			pył zaw. PM10	0,01154
		PM/45	pył zaw. PM2,5	0,01154
			dwutlenek azotu	0,00054
			pył ogółem	0,01154
			pył zaw. PM10	0,01154
		PM/46	pył zaw. PM2,5	0,01154
			dwutlenek azotu	0,00054
			pył ogółem	0,01154
			pył zaw. PM10	0,01154

		PM/47	pył ogółem	0,01154
			pył zaw. PM10	0,01154
			pył zaw. PM2,5	0,01154
			dwutlenek azotu	0,00054

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

